

ESCALA: 1 / 50

SEM ESCALA

QDLF

SIMBOLOGIA

RELAÇÃO DE MATERIAIS - TELEFÔNICO/ANTENA/LÓGICA	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Eletroduto PVC flexível corrugado DN= 20mm (3/4")	47,10m
Caixa de passagem PVC 4x2"	19un

Desenho 17
Entrada de Serviço com Medição
(Instalação em Muro)

NOTAS E OBSERVAÇÕES

OBS.: - TODAS AS MEDIDAS EM METRO.
- NÃO COLOCAR ESCALA SOBRE O PAPEL
- QUALQUER DÚVIDA, CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

[illegible]

NOTAS (ELÉTRICO):

- 1 - ELETRODUTO NÃO COTADO SERÁ Ø3/4"
- 2 - FIAÇÃO NÃO COTADA SERÁ #2,5mm²
- 3 - TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DEVERÃO ESTAR ATERRADOS
- 4 - TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADAS DEVERAM SER ATERRADOS
- 5 - DADOS EXTRAÍDOS DA NBR 5410:2004

NOTAS (TELEFÔNICO/ANTENALÓGICA):

- 1 - ELETRODUTO NÃO COTADO SERÁ Ø3/4"
- 2 - NÃO TERÁ FIAÇÃO (SERVIÇO A CARGO DA PMSAA)
- 3 - OS ELETRODUTOS DEVERÃO ULTRAPASSAR O NÍVEL DA LAJE EM 20CM

PADRÃO DE ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA
CONFORME DESENHO 17 DA NDU-001 - ENERGISA